


# LEGENDA

| | |
|---|---|
| CSP | Centrala sygnalizacji pożaru |
| | Klawiatura wyniesiona |
| 1/2 | nr linii / nr czujki |
| 2R | Czujka dymu optyczna TF1 do TF5, TF8, TF9 |
| R | Czujka dymu optyczno-termiczna TF1 do TF6, TF8, TF9. |
| | Wyzwalacz ręczny adresowany wewnętrzny ROP |
| S1/2 | S1 - Nr linii sygnalizatorów / 2 - nr sygnalizatora |
| | Sygnalizator akustyczno-optyczny. |
| 2WY/2WE | Moduł 2-wyjścia /2wejścia |
| | Elektrozwarcze drzwiowe z przyciskiem zwalniającym |
| Z | Zasilacz elektrozwarczy |
| SKD | Drzwi objęte systemem kontroli dostępu, odblokowywane przez SSP w przypadku alarmu pożarowego II stopnia. |

**FUNKCJE MODUŁÓW**

**4/1 - sterowanie elektrozwarczami do drzwi.**
**4/2 - sterowanie otwarciem drzwi objętych kontrolą dostępu.**
**4/3 - sterowanie otwarciem drzwi objętych kontrolą dostępu.**
**4/4 - sterowanie otwarciem drzwi objętych kontrolą dostępu.**

Kable ognioodporne HTKSH PH90, HDGs E90 mocować zgodnie z aprobatą i wytycznymi producenta aby zapewnić podtrzymanie funkcji kabla przez 90 minut w warunkach pożaru.
Sygnalizatory podłączyć przez puszki PIP2A z bezpiecznikiem.
Rezystory do kontrolowania ciągłości linii monitorujących i sygnalizacyjnych montować na końcu kabla monitorowanego / w urządzeniu monitorowanym

| | | |
|---|---|---|
| OBIEKT | Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu | |
| LOKALIZACJA | Radom, ul. ul. ks. Łukasika 3 | DATA: 12.2015 |
| TREŚĆ OPRACOWANIA | System Sygnalizacji Pożaru<br>RZUT II PIĘTRA. | SKALA: 1:100 |
| PROJEKT | inż. Robert Marchewka upr.<br>CNBOP: KNP 12/110/2011 | NR RYS. 5 |